

玉林市生态环境局同意设置广西先进装备制造城（玉林）污水处理厂（一期 5000m³/d）入河排污口的决定书

玉环水审〔2025〕1号

玉林联创投资开发有限公司：

你单位于2025年7月28日向我部门提出了广西先进装备制造城（玉林）污水处理厂（一期 5000m³/d）入河排污口设置申请。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意广西先进装备制造城（玉林）污水处理厂（一期 5000m³/d）入河排污口设置决定如下：

入河排污口类型	☐工矿企业入河排污口 ☒工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 ☐城镇污水处理厂入河排污口 ☐其他参照上述管理的入河排污口_____
入河排污口名称	广西先进装备制造城（玉林）污水处理厂（一期 5000m³/d）入河排污口
入河排污口编码	HF-450902-0160-GY-00
设置类型	☐新设 ☒改设 ☐扩大
责任主体基本情况	
责任主体名称：玉林联创投资开发有限公司	
详细地址	广西壮族自治区玉林市玉林高新技术产业开发区玉公公路与二环南路交叉口处广西玉柴工业园管理委员会办公大楼 201 室
统一社会信用代码	914509006670269462
法定代表人及联系电话	姓名：黄天豪 联系电话：18807750271
行业类别	4620 污水处理及其再生利用
排污许可证或排污登记编号	尚未申请

入河排污口 设置地点	所在行政区域：广西壮族自治区玉林市玉州区沙牛江坝左侧桥下游210米				
	排入水体名称：南流江玉林城区农业、景观用水区				
	所在流域：粤桂琼沿海诸河水系				
	经度：110.168997°E 纬度：22.630531°N				
污水排放方式	☒ 连续 ☐ 间歇	入河 方式	☐ 明渠 ☒ 管道 ☐ 泵站 ☐ 涵闸 ☐ 箱涵 ☐ 其他：_____		
是否共用	☐ 是 ☒ 否				
入河排污口截面信息	☒ 圆形截面：d=0.6 m，S=0.2826 m ²				
	☐ 方形截面：L×B= m× m，S= m ²				
	☐ 其他形状截面：S= m ²				
入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量					
污染物种类	排放浓度 (mg/L)	全年		特殊时段（__月至__月）	
		污水排放量 (万 t/a)	污染物排 放量(t/a)	污水日排放 量 (t/d)	污染物日 排放量 (t/d)
入河排污口合计					
CODcr	≤50	182.5	91.25	/	/
BOD ₅	≤10		18.25	/	/
SS	≤10		18.25	/	/
NH ₃ -N	≤5		9.125	/	/
TN	≤15		27.375	/	/
TP	≤0.5		0.9125	/	/
石油类	≤1		1.825	/	/
LAS	≤0.5	0.9125	/	/	
信息公开要求：根据《入河排污口监督管理办法》以及 HJ1386 标准要求，该入河排污口的 <u>排污口名称、编码、类型、管理单位、责任主体、监督电话</u> 等信息应以 ☒ 标识牌 ☐ 二维码 ☐ 显示屏等方式在入河排污口处信息公开。					

水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施：该入河排污口对应的责任主体 <u>玉林联创投资开发有限公司</u> 应当按照排污单位有关要求，加强污水处理设施运行管理工作，采取相应的规避措施及应急措施，预防和应对事故排放情况的发生。在发生严重干旱或水质严重恶化等紧急情况时，责任主体应按照有关要求采取相应的限制应急措施。
水生态环境保护措施：为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施。排污口投入使用前需经玉林市生态环境局依照审批意见参与核查验收。排污口试运行后三个月内，污水处理厂应当委托有计量认证资质的水质监测单位进行不少于三次的监测，并将监测资料报送市生态环境局核查，合格后方可正式运行。排污口的日常监督管理按照相关规定执行。
放射性物质管控措施（仅排放放射性物质的入河排污口需要记载）：无。
其他需要注意的事项：在满足污染排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求。


 玉林市生态环境局
 2025年12月9日

